

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ»

**ПРИКАЗ**

15.02.2023 г.

№ 41-х/д

*Об утверждении Инструкции о порядке  
действия дежурного персонала при получении  
сигналов о пожаре и неисправности установок  
противопожарной защиты*

В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья (далее - Университет), а также в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР в РФ), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Инструкцию о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты на объектах Университета. (Приложение № 1).
2. Управлению безопасности ознакомить с требованиями данной Инструкции работников подрядной организации, осуществляющими охранную деятельность на объектах Университета, допускать к работе работников только после ознакомления с требованиями данной инструкции.
3. Обеспечить размещение Инструкции на постах охраны специалисту по пожарной безопасности Шипову А.О.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления безопасности Сапогова Н.В.

Основание: служебная записка начальника управления безопасности Н.В. Сапогова.

Ректор

Е.Г. Бойко

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**о порядке действия дежурного персонала**  
**при получении сигналов о пожаре и неисправности**  
**установок противопожарной защиты**  
**ФГБОУ ВО ГАУ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ**

**1. Вводные положения**

Настоящая Инструкция разработана и утверждена в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. Документ устанавливает порядок действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объектов защиты ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья.

Требования настоящей инструкции распространяются на работников подрядных организаций, осуществляющих охранную деятельность на всех объектах Университета и обязательны для применения всеми работниками подрядных организаций, осуществляющих охранную деятельность на всех объектах защиты Университета.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы Университета не должны противоречить настоящей Инструкции.

Структурные подразделения при оформлении договоров с организациями, осуществляющими выполнение охранных услуг объектов и территории Университета, обязаны включить в условия договора пункт о неукоснительном выполнении подрядной организацией данной Инструкции.

В случае изменения в нормативных документах Российской Федерации, устанавливающих требования к порядку действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре или неисправности установок противопожарной защиты объекта защиты после утверждения данной инструкции, необходимо руководствоваться требованиями документов Российской Федерации до внесения изменений в настоящую инструкцию.

Настоящая Инструкция утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившей силу приказом Ректора.

Инициатором внесения изменений в Инструкцию является Управление безопасности.

Ответственность за поддержание настоящей Инструкции в актуальном состоянии возлагается на специалиста по пожарной безопасности Университета.

Контроль за исполнением требований настоящей Инструкции возлагается на руководителей структурных подразделений, а также лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

## **2.Общие требования**

2.1 Пожарный пост (диспетчерская) должны быть обеспечены телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

2.2. На постах охраны должна быть размещена инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.

2.3. В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.

2.4. Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев, установленных пунктов 2.4.1 настоящей инструкции, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

2.4.1. Автоматические системы и установки противопожарной защиты на период проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, а также регламентных работ по монтажу (демонтажу) соответствующего оборудования и изделий могут быть переведены с автоматического пуска на ручной. При этом технический персонал приказом руководителя объекта переводится в усиленный режим работы. Кроме того, должен быть реализован комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей.

2.5. Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

### **3. Порядок действий дежурного персонала при поступлении сигнала “пожар”**

3.1. При поступлении сигнала «пожар» на пульт пожарной автоматики, дежурный сотрудник (охранник) обязан:

3.1.1 Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме шлейфов пожарной сигнализации.

3.1.2 Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты.

3.1.3. Проследовать в помещение, где сработал извещатель, визуально убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное срабатывание или пожар).

3.2. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.).

3.2.1. Немедленно сообщить об этом по телефону «01» («101» или «112» с мобильного) указав:

- объект защиты;
- адрес объекта;
- место возникновения пожара;
- свою фамилию.

3.2.2. Сообщить руководству о пожаре.

3.2.3. В случае невключения в автоматическом режиме систем противопожарной защиты объекта (систем оповещения людей о пожаре), необходимо в ручном режиме с помощью близлежащих ручных пожарных извещателей осуществить включение данных систем (нажатием кнопки на ручных пожарных извещателях).

3.2.4. Если систему оповещения людей о пожаре включить не удалось, оповестить людей любым доступным способом.

3.2.5. Открыть и блокировать в открытом состоянии врачающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

3.2.6. Открыть все эвакуационные выходы из здания.

3.2.7. Принять посильные меры по отключению при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты).

3.2.8. Принять меры по эвакуации людей (перед эвакуацией надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, при их

отсутствии, использовать влажную ткань, закрывающую рот и нос, угарный газ очень опасен, невидим и не имеет запаха!).

3.2.9. При отсутствии угрозы жизни и здоровью людей принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения в начальной стадии, не подвергая свою жизнь опасности.

3.2.10. Встретить прибывшие подразделения пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

3.2.11. Действовать по инструкции о порядке действий персонала по эвакуации людей при пожаре.

3.3. При отсутствии пожара или признаков горения (ложное срабатывание):

3.3.1. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа, при отсутствии угрозы жизни и здоровью людей, имуществу (нет задымления, признаков горения и иных признаков) – снять с охраны данный шлейф.

3.3.2. Сообщить в службу мониторинга по телефонам диспетчерской и службу МЧС.

3.3.3. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание пожарной сигнализации по телефонам диспетчерской службы.

3.3.4. О поступающих сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале.

3.3.5. После проведения технических работ обслуживающей организацией убедиться, что шлейф поставлен на охрану.

#### **4. Порядок действий дежурного персонала при неисправности противопожарной системы**

4.1. При поступлении сигнала «неисправность» на пульт пожарной автоматики, дежурный сотрудник (охранник) должен:

4.1.1. Сообщить о сигнале старшему смены.

4.1.2. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание пожарной сигнализации по телефонам диспетчерской.

4.1.3. Старший смены уведомляет об инциденте рабочую группу посредством средств телекоммуникационной связи с указанием:

- объект защиты;
- описание инцидента;
- время вызова техника.

4.2. При обнаружении неисправности систем противопожарной защиты, дежурный сотрудник (охранник) обязан:

4.2.1. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание пожарной сигнализации по телефонам диспетчерской и зафиксировать время вызова техника.

4.2.2. Сообщить старшему смены о неисправности и факте вызова техника, осуществляющего техническое обслуживание пожарной сигнализации.

4.2.3. Старший смены уведомляет об инциденте рабочую группу посредством средств телекоммуникационной связи с указанием:

- объект защиты;
- описание инцидента;
- время вызова техника.

4.3. При устраниении неисправности систем противопожарной защиты, дежурный сотрудник обязан:

4.3.1. Зафиксировать время устранения неисправности.

4.3.2. Сообщить старшему смены об устраниении неисправности.

4.3.3. Старший смены уведомляет об устраниении неисправности рабочую группу посредством средств телекоммуникационной связи с указанием:

- объект защиты;
- описание инцидента;
- время устранения неисправности;

4.4. В случае не устраниния неисправности систем противопожарной защиты, дежурный сотрудник (охранник) обязан:

4.4.1. В случае не устраниния нарушений обслуживающей организацией в течении 12 часов, сообщить старшему смены.

4.4.2. Старший смены уведомляет о факте не устраниния неисправности рабочую группу посредством средств телекоммуникационной связи.

## **5. При заступлении на дежурство, дежурный сотрудник (охранник) обязан:**

5.1. Убедиться, что система пожарной сигнализации находится в норме – отсутствуют сигналы неисправности и отключения;

5.2. При наличии неисправностей и отключений убедится, что имеется соответствующая запись в журнале приема и сдачи дежурства, и отметка о том, что проинформированы вышестоящие руководители и обслуживающая организация;

5.3. Убедиться, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме;

5.4. Убедиться, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации инженерные системы здания не заблокированы;

5.5. В случае обнаружении новых отключений и неисправностей - сообщить одному из руководителей и в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации, по телефонам диспетчерской.